

**Přehled spotřeby a nákladů elektřiny společných prostor 8/2012 -8/2013, a vyhodnocení
efektivnosti realizovaných úsporných opatření**

	Odběrní místo		elměr.č.	spotřeba kWh	fakturováno Kč	zákaznický účet	stálé platy Kč
<u>2419</u>	Výtah	8110496898	T051068	1918	11038,77	3009 7845	1868,42
	režie- osvětlení	8110496910	T438946	1574	9177,45	7841	1639,56
<u>2420</u>	výtah	8110496964	T051488	2053	11652,20	7497	1868,42
	režie- osvětlení	8110496940	T051460	1492	9009,64	7513	1814,92
<u>2421</u>	výtah	8110497052	T037838	1768	10344,11	7829	1868,42
	režie- osvětlení	8110497042	T046222	1399	8371,08	7512	1639,56
<u>2422</u>	výtah	8110497105	T046281	2854	15323,07	7516	1868,42
	režie – osvětlení	8110497092	T046274	2515	13484,10	7502	1639,56
<u>2423</u>	výtah	8110501237	T046051	1911	10998,03	7494	1868,42
	režie- osvětlení	8110501226	T046012	1564	9141,17	7397	1639,56
<u>2424</u>	výtah	8110501250	T046015	1704	10046,46	7335	1868,42
	režie- osvětlení	8110501263	T046007	1391	8351,58	7395	1639,56
Celkem				22143	126637,66 Ø 5,73		21223,24

Úspora nákladů v oblasti stálých platů v cenách pro rok 2013

zdroj úspory	počet	cena za jednotku měsíčně Kč	za účtované období	celkem Kč
zrušená odběrní místa	5	79,00	12 měs. 948,00	4740,00
zrušené jističe od 3×20A do 3×25 A	4	60,00	12 měs. 720,00	2880,00
zrušený jistič 1× 25A	1	10,80	12 měs. 129,60	129,60
snížení proudové hodnoty jističů výtahů z 3×40A na 3×25A	6	3×40A 120,00 3×25A 75,00 rozdíl 45,00	12 měs. rozdíl 540,00	3240,00
Celkem				10989,6

Realizací uvedených opatření, se podařilo snížit stálé platy za elektřinu za roční zúčtovací období o 10989,60 Kč. Z celkového objemu stálých platů, které by byly fakturovány bez uvedených úspor je to 34 %. Podíl stálých platů na celkových nákladech bez započtení úspor by činil 25,4% s uvedenými úsporami činí 16,7%, tedy snížení o 8,7 %. Tím dochází i ke snížení ceny 1 kWh z 6,21 na 5,73Kč/kWh,

tedy o 7,8%. I když nejsou získané úspory nijak závratné jsou trvalého charakteru a promítnou se do nákladů na elektřinu společných prostor i v dalších obdobích. Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že úsilí vynaložené na realizaci uvedených úsporných opatření bylo užitečné. Navíc se snížil rozsah administrativy, z původních 17 odběrních míst zůstalo 12 a tím poklesl i počet odečtů elektroměrů a faktur, které je třeba kontrolovat a vyřizovat ze 17 na 12.

Promítnutí úspor stálých platů do celkových nákladů v porovnání s předchozím obdobím 2011 - 2012 lze obtížně přesně vyčíslit, protože v účtovaném období 2012 – 2013 došlo ke snížení spotřeby z 24479 kWh na 22143 kWh (9,6 %) a změnám sazeb, které výši celkových nákladů ovlivňují, Pokles celkových nákladů z 142850,32 Kč na 126637,66Kč (11,4 %), tedy vyšší úspora celkových nákladů v porovnání se snížením spotřeby, je však nesporným důkazem podílu úspor na stálých platech dosažených provedenými opatřeními.

Vypracoval podle účetních podkladů 2012 a 2013 Ing.Ludvík Loucký, 12.5.2014